

长春融资担保集团有限公司地下档案室供热管道改造修缮项目询价公告

一、项目基本情况

项目名称：长春融资担保集团有限公司地下档案室供热管道改造修缮

采购方式：公开询价

预算金额：3.8 万元

计划工期：工期 15 天

采购需求：

为防止供热管道泄漏影响地下档案室使用，现在需要将此档案室内棚下的采暖主管道改变敷设路径，需拆除此档案室内原采暖管道，同时在档案室外公共区域重新制作采暖管道，并与原管道接洽。具体施工标准及细节要求以附件为准。

施工地点：

长春市高新区蔚山路 3777 号

质量要求：

所有用品及配套设备须为正规合格产品，附带产品合格证与质量检测报告，符合国家相关安全标准；施工工艺须规范，确保完工后设施功能完好、现场整洁。本工程整体质保期二年，自验收合格之日起算，质保期内非人为损坏产生的各类故障，由供应商免费上门维修、更换配件。

二、申请人的资格要求

本次询价要求供应商须具有独立法人资格，持有市场监督管理部门核发的有效营业执照，经营范围包含室内装饰改造、建筑维修、管

道安装、供热管道维修改造等相关业务，具备本项目供热管道改造修缮施工服务能力，拥有相关施工经验，能够保质保量完成本次改造工程。

三、报价格式

加盖单位公章的营业执照复印件；报价明细单需分列分部分项工程费、总金额，列明施工项目、所用产品品牌、规格、数量、单价、分项金额，报价单须加盖单位公章。

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 8 月 31 日

提交地点：长春市高新区蔚山路 3777 号

五、联系方式

项目联系人：姜博健

联系电话：85075677

监督部门：审计稽核部

联系电话：85075677

长春融资担保集团有限公司

2026 年 9 月 03 日

附件

长春融资担保集团有限公司地下档案室供热管道改造修缮工程				
序号	施工项目	计量单位	工程量	项目特征描述
1	管道拆除	m	89.07	1.管道种类、材质:焊接钢管 2.规格:DN100(不含保温) 3.管道上的附着物种类:包含阀门、支架、保温、套管等所有附件拆除 4.其他:按照建设单位要求放至指定位置
2	孔洞封堵	个	12	1.名称:孔洞封堵 2.规格:公称直径 200mm
3	焊接钢管	m	136.16	1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格:DN100、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求
4	管道刷油	m ²	48.76	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数:两遍、漆膜厚度:0.1mm
5	其他管道绝热	m ³	3.66	1.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:50mm
6	支/吊架	kg	43	1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢综合
7	支/吊架金属结构刷油	项	43Kg的支吊架整体刷油	1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数:两遍、漆膜厚度:0.1mm
8	球墨铸铁闸阀	个	8	1.类型:闸阀 2.规格:DN100、压力等级:1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.配套法兰、螺栓等配件
9	一般钢套管	个	8	1.类型:穿墙套管 2.规格:DN200管道 3.含水钻钻孔及恢复
10	脚手架搭拆	项	1	1.类型:脚手架搭拆